

## 4.28 國立勤益科技大學總務處文書組 檔案庫房滅火標準作業流程

1. 目的：建立標準作業流程，提高檔管人員火災救災應變能力，以降低災害事故損失。
2. 依據：[機關檔案管理作業手冊](#)
3. 範圍：檔案庫房活動範圍。
4. 權責：詳如 5. 作業說明

作業流程	權責單位 負責人/ 分機	執行 時間	相關 表冊
<pre> graph TD     Start([開始]) --&gt; Auto[自動操作流程]     Start --&gt; Manual[手動操作流程]     Auto --&gt; Detector[偵測器]     Detector --&gt; Alarm[警報器]     Alarm --&gt; Conf{確認有火源}     Conf -- 是 --&gt; Judge{判斷火源大小}     Conf -- 否 --&gt; Silence[進行警報消音]     Manual --&gt; Discover[發現火源]     Discover --&gt; Judge     Judge -- 大 --&gt; Notify[通知校安中心啟動校安機制並撥打119通報消防單位滅火]     Judge -- 小 --&gt; Extinguish[手提乾粉滅火器滅火]     Notify --&gt; Broadcast[語音廣播]     Broadcast --&gt; Evacuate[依避難指示燈方向疏散]     Silence --&gt; End([結束])     Evacuate --&gt; End     Extinguish --&gt; End     </pre>			
	文書組 (周怡伶 /2562)	立即 處理	
	文書組 (周怡伶 /2562)	二週 內立 即處 理	
	文書組 (周怡伶 /2562)	立即 處理	
	文書組 (周怡伶 /2562)	立即 處理	
	文書組 (周怡伶 /2562)	立即 處理	

## 5.作業說明：

5.1 檔案庫房有兩種偵測器，兩種偵測器分別偵測不同微粒子，偵測器分二段式偵測。

5.1.1當兩種偵測器同時都偵測到有火源時，語音就會開始廣播，人員應遵循指示燈方向疏散，滅火後，檔管人員應清點財物損失。

5.1.2當其中一個偵測器偵警報器響起，檔管人員應查看庫房是否有火災發生。

5.1.2.1查看後，確定沒有火災發生，則進行警報系統控制盤警報消音與系統復歸。

5.1.2.2查看後發現火災發生，先檢查火源大小，小火源則使用手提乾粉滅火器滅火。大火源無法手動滅火時，應立即通報效安中心啟動校安機制並通報119消防單位滅火。同時應廣播通知火災並依避難指示燈方向疏散。

## 6.控制重點：風險分布 2

6-1、定期檢測偵測器，當偵測到有火源時，語音就會開始廣播，人員應遵循指示搶救。

6-2、當偵測器誤響時，即刻查看有沒有火災發生，則進行警報系統控制盤警報消音與系統復歸。

6-3、落實管考追蹤：依本校「機關檔案管理作業手冊」辦理。